

漏電火災警報器の試験管理値

LGA-5F

LGA-6B LGA-6B2

LGA-6F LGA-6F2

黒文字：項目

赤文字：管理値

作動電流値；

設定値の 40～110%

(動作時間に関しては、規定されていないので、概ね1秒程度以内で動作すればよい。)