

UP-10LA 試験管理値

黒文字;項目

赤文字;管理値

作動電流値;

設定値の 40~110%

(動作時間に関しては、規定されていないので、概ね1秒程度以内で動作すればよい。)