

1回路形漏電火災警報器 モデルチェンジのお知らせ

貴社益々ご清栄の段お喜び申し上げます。

1回路形の漏電火災警報器(受信機)のモデルチェンジを行いましたので、お知らせ致します。ご了承いただきたく宜しくお願い致します。

記

1. 対象製品

- (1)品名 : 漏電火災警報器(受信機)
- (2)形式 : LGA-7F(屋内露出形)
LGA-7B(屋内埋込形)

2. 背景

従来品に使用しておりました複数の電子部品類が製造中止品となり、継続して製造することができなくなったことより、このたび、モデルチェンジを行いましたので、お知らせいたします。

3. 変更内容

新旧の比較は次の通りです。

項目	従来品	モデルチェンジ品	備考
形式	LGA-6F2(屋内露出形) LGA-6B2(屋内埋込形)	LGA-7F(屋内露出形) LGA-7B(屋内埋込形)	
外形・形状・取付寸法	屋内露出形/屋内埋込形	同左	同一ケースを使用しており、完全互換品
定格制御電源(V)	AC100(P0-P1)/200(P0-P2) 接続端子による使い分け	AC100/200(P0-P1 共用) 接続端子を共用(ワイドレンジ)	接続ミスによる焼損を防止
制御電源変動範囲(V)	AC90~110 AC180~220	AC90~220	
作動電流値 (mA)	100-200-400-800-1000	同左	
動作時間 (s)	0.3	同左	
表示 (LED)	電源(緑) 動作(赤)	同左	
ブザー音圧	70dB以上/1m	同左	
出力接点	構成	1a	同左
	容量	抵抗負荷 AC250V 3A DC30V 3A	同左
復帰方式	自動/手動 スイッチによる切替	同左	
使用温度範囲 (°C)	-10 ~ 50	同左	
組合せ零相変流器	AC600V 100~600A AグループとBグループにより接続端子指定あり。	同左	
届出番号	E030401A	E030403A	新規に認証取得済

3. 変更時期

2017年5月初旬より出荷可能となります。当面は従来品と併売とさせていただきます。

新旧品の混用は問題ありませんが、過渡期にはいずれかに統一するご要望には個別にご相談させていただきます。従来品は在庫がなくなり次第販売終了とさせていただきます。

4. お取り扱い上の注意点

特に注意点はありません。基本性能、外形などは変更前と同じとしてありますので、従来品と同じようにご使用ください。

お問い合わせ窓口
泰和電気工業株式会社 浦和工場
336-0022 さいたま市南区白幡2-5-26
TEL 048-861-3131 FAX 048-862-1119
e-mail: t-ito@taiwadenki.co.jp
営業技術部 担当 伊藤