

漏電火災警報器 試験管理値

L G A - 4 B

L G A - 4 B 2

L G A - 4 B 3

L G A - 4 F

L G A - 4 F 2

L G A - 4 F 3

黒文字：項目

赤文字：管理値

作動電流値；

設定値の 40～110%

（動作時間に関しては、規定されていないので、概ね1秒程度以内で動作すればよい。）