

試験管理値

H G F – C F (H)
– V F (H)
– V B

黒文字：項目

緑文字：測定条件

赤文字：管理値

動作電流値；

整定値の±10%以内

不動作電流値；

整定値の 80%の電流

動作時間

・ 130%電流値；

0.1～0.3 秒の範囲内

・ 400%電流値；

0.1～0.2 秒の範囲内