

## 試験管理値

HGF-MC10(H)  
-MV10(H)  
-MVB10(H)

黒文字：項目  
緑文字：測定条件  
赤文字：管理値

動作電流値；  
整定値の±10%以内

不動作電流値；  
整定値の80%の電流

動作時間  
・130%電流値；  
0.1～0.3 秒の範囲内

・400%電流値；  
0.1～0.2 秒の範囲内