

## 試験管理値

### TOC-4BN 形過電流継電器

泰和電気工業株式会社

黒文字:項目

緑文字:条件

赤文字:管理値

#### 1. 限時電流値

整定値の±10%

#### 2. 瞬時電流値

整定値の±10%

#### 3. 限時動作時間

<管理点>

・タイムダイヤル=8において

試験電流 300%のとき 7.2 秒±10%

試験電流 700%のとき 1.28 秒±10%

<公称値>

・タイムダイヤル=10において

試験電流 300%のとき 9 秒

試験電流 700%のとき 1.6 秒

#### 4. 瞬時動作時間

・0 から整定値の 200%電流値に急変

50ms 以下