

試験管理値

TOC MA10 TOC MV10 形過電流継電器

泰和電気工業株式会社

黒文字:項目

緑文字:条件

赤文字:管理値

1. 限時電流値

整定値の $\pm 10\%$

2. 瞬時電流値

整定値の $\pm 15\%$

3. 限時動作時間

・タイムダイヤル = 10 において

試験電流 300% のとき 10.0 秒 $\pm 17\%$

試験電流 700% のとき 1.67 秒 $\pm 12\%$

4. 瞬時動作時間

・0 から整定値の 200% 電流値に急変

50ms 以下