

試験管理値

TUV-DV10

泰和電気工業株式会社

黒文字：項目

緑文字：測定条件

赤文字：管理値

動作電圧値；

0.1 秒整定において 110V から徐々に減少

整定値の±5%以内

復帰電圧値；

100V/10 秒整定において 0V から徐々に増加

動作電圧値の+3V 以内

動作時間特性

100V 整定において 110V から 70V に急変

0.1～1.0 秒整定；整定値の±50ms の範囲内

1.5～10 秒整定；整定値の±5%の範囲内