

試験管理値

T O V—M 1 0

黒文字：項目

緑文字：測定条件

赤文字：管理値

動作電圧値；

- ・0.1秒整定において0Vから徐々に増加；
整定値の±5%以内

復帰電圧値；

- ・115V/10秒整定において電圧を徐々に減少；
動作値の95%以上

動作時間1（0.1秒整定）

- ・115V整定において0Vから138Vに急変；
整定値の±25ms以内

動作時間2（1.0秒整定）

- ・115V整定において0Vから138Vに急変；
整定値の±10%以内

復帰時間1（0.1秒整定）

- ・115V整定において138Vから0Vに急変；
200±50ms以内

復帰時間2（1.0秒整定）

- ・115V整定において138Vから0Vに急変；
200±50ms以内