

試験管理値（ZPD-2またはZPD-23との組合せ用）
TVG-DV30（OVGR）

泰和電気工業株式会社

黒文字：項目
緑文字：測定条件
赤文字：管理値

最小動作電圧値

Vo 整定：5%とする。

（一括）；整定値（190V）の±25%以内

（T-E）；整定値（190V）の±25%以内

動作時間特性

・Vo=0 から整定値×150%に急変

Vo 印加（一括の場合）=285V

Vo 印加（T-E の場合）=285V

0.1～1.0 秒整定；整定値±50ms 以内

1.2～5 秒整定；整定値±5%以内