

LL-3OK 試験管理値

記載内容

黒文字:項目

緑文字:試験条件

赤文字:管理値

動作電流値:

整定値の 90~110%

不動作電流値:

整定値の 75%

動作時間

・0 から整定値の 130%電流に急変:

整定値の ±20%以内

計測値表示:

ZCT1次電流 ±10% ±1 ディジット