

## 試験管理値

LL-31KN(アナログ出力無し) LL-31KA(アナログ出力有り)

黒文字:項目

緑文字:条件

赤文字:管理値

動作電流値;

整定値の 50～100%

不動作電流値;

整定値の 50%

動作時間

・0 から整定値電流に急変

整定値の 50～100%

計測値表示

ZCT一次電流の $\pm 10\% \pm 1$ ディジット以内

アナログ出力電流(LL-31KAのみ)

・計測値表示に対する出力電流

下限値整定電流:4mA $\pm 10\%$ 以内

上限値整定電流:20mA $\pm 10\%$ 以内