

試験管理値

LGF - 12B

LGF - 12F

黒文字:項目

緑文字:測定条件

赤文字:管理値

動作電流値;

整定値の 51 ~ 100%

不動作電流値;

整定値の 50%

動作時間1 (0.1 秒整定)

・0 から整定値電流に急変;

50 ~ 100ms

動作時間2 (0.3 秒整定)

・0 から整定値電流に急変;

200 ~ 300ms