

試験管理値

UP - 10K

黒文字;項目

緑文字;条件

赤文字;管理値

動作電流値;

整定値の50 ~ 100%

不動作電流値;

整定値の50%

動作時間

・0 から整定値電流に急変;

50 ~ 100%以内

電流計測誤差

UPK - D (高感度形)

$\pm 10\% \pm 1 \text{ dgt}$

UPK - 2D (軽重2段動作形)

$\pm 10\% \pm 5 \text{ dgt}$