

UP - 10LAS 試験管理値

黒文字;項目

緑文字;条件

赤文字;管理値

動作電流値;

整定値の 50 ~ 100%

不動作電流値;

整定値の 50%

動作時間;

・0 から整定値電流に急変

整定時間の 100%以下