

試験管理値

UP-5D UP-10D (JIS C 8374 漏電継電器)

黒文字;項目

緑文字;条件

赤文字;管理値

動作電流値;

整定値の50%を超え、100%以下

不動作電流値;

整定値の50%

動作時間

・0 から整定値電流に急変;個別出力にて測定(一括出力での測定不可)

整定値以下で慣性不動作時間以上

慣性不動作時間

・整定値電流を、指定時間の幅で印加;

0.3~1.5sの時;(動作時間-0.3s)または0.1sの大きい値以上

1.5s~5.0sの時;(動作時間)×0.8以上

電流計測誤差

±10%±1dgt