

試験管理値

LL－30MP

黒文字:項目

緑文字:条件

赤文字:管理値

動作電流値;

整定値の 50～100%

不動作電流値;

整定値の 50%

動作時間

・0 から整定値電流に急変

整定値の時間以内