

お客様 各位

2009年10月  
泰和電気工業株式会社  
営業技術部



## 高圧絶縁電線支持物の使い分けについて

貴社ますますご清栄の段お喜び申し上げます。  
掲題の件に関し弊社が推奨しております使用方法についてご報告いたします。ご検討の上御査収の程よろしく願いいたします。

### 1. 内容

キュービクル式高圧受電設備の電線支持物として、電線サイズにより下記を適用することをお奨めいたします。

No.	電線サイズ (mm <sup>2</sup> )	電線仕上外形 (mm)	推奨電線支持物の型式 (弊社製品)
1	14	13	TPN - A形 (写真1)
2	22	14	
3	38	16	
4	60	18	
5	100	21	TP - C形 (写真2)
6	150	25	
7	200	28	
8	250	30	

電線サイズ及び電線仕上がり外形は、KIP電線の場合を示します。



写真1 . TPN - A形



写真2 . TP - C形

電線支持物の外形図や、詳細寸法については仕様書・カタログをご参照下さい。