

試験管理値 (ZPD-2 または ZPD-23 との組合せ用)

泰和電気工業株式会社

TVG-DV31 (OVGR)

黒文字：項目

緑文字：測定条件

赤文字：管理値

最小動作電圧値

V_0 整定：5%とする。

(一括)；整定値 (190V) の±25%以内

(T-E)；整定値 (190V) の±25%以内

動作時間特性

・ $V_0=0$ から整定値×150%に急変

V_0 印加 (一括の場合) =285V

V_0 印加 (T-E の場合) =285V

0.1~1.0 秒整定；整定値±50ms 以内

1.2~5 秒整定；整定値±5%以内