

試験管理値

H G F - A F T
- A I T

黒文字：項目
緑文字：測定条件
赤文字：管理値

動作電流値；
整定値の±10%以内

不動作電流値；
整定値の80%の電流

動作時間
・130%電流値；
0.1～0.3 秒の範囲内
・400%電流値；
0.1～0.2 秒の範囲内