

LGF-11B LGF-11F 試験管理値

黒文字:項目

緑文字:測定条件

赤文字:管理値

動作電流値;

整定値の 51~100%

不動作電流値;

整定値の 50%

動作時間;

-0 から整定値電流に急変;

0.3 秒以内