

**試験管理値**

LGF - 21B

LGF - 21F

**黒文字:項目**

**緑文字:測定条件**

**赤文字:管理値**

**動作電流値;**

**整定値の 51 ~ 100%**

**不動作電流値;**

**整定値の 50%**

**動作時間1 (軽漏電)**

**・0 から整定値電流に急変;**

**0.18 ~ 0.3 秒以内**

**動作時間2 (重漏電)**

**・0 から整定値電流に急変;**

**整定時間の 60 ~ 100%**