

UPR 試験管理値

泰和電気工業株式会社

黒文字:項目
緑文字:測定条件
赤文字:管理値

動作電流値;
整定値の $\pm 10\%$ 以内

電流レベル表示;
表示値の $\pm 10\%$ 以内
ただし
20%表示のみ $\pm 20\%$ 以内

動作時間;
・0 から整定値の400%電流に急変
0.3 秒 $\pm 20\%$ 以内