

Iof方式漏電継電器 試験管理値

LGF - 51F (露出形)

LGF - 51B (埋込形)

黒文字;項目

緑文字;条件

赤文字;管理値

全て、「定期点検モード」(“Fnc”表示)にて試験を実施する。

動作電流値;

整定値の $\pm 10\%$ 以内

動作時間

・0 から $130\% \times$ 整定値電流に急変;

整定値の ± 0.3 秒以内

電流計測誤差

入力電流値の $\pm 10\% \pm 1 \text{dgt}$ 以内

アナログ出力 (Iof電流計測表示値に対する出力電流)

下限値整定電流: $4 \text{mA} \pm 10\%$ 以内

上限値整定電流: $20 \text{mA} \pm 10\%$ 以内