

試験管理値

LL - 30D2

LL - 30M

黒文字:項目

緑文字:条件

赤文字:管理値

動作電流値;

整定値の 50 ~ 100%

不動作電流値;

整定値の 50%

動作時間

・0 から整定値電流に急変

50 ~ 100%以内