

LR2404A

2024年8月

泰和電気工業株式会社

お客様各位

消防認定用零相変流器の一部形式の販売終了のお知らせ

貴社益々ご清栄の段お喜び申し上げます。

消防認定用の零相変流器の一部形式の販売を終了させていただきますので、お知らせ致します。

ご了承いただきたく宜しくお願い致します。

記

1. 対象製品

- (1) 品名 : 漏電火災警報器用零相変流器 (消防認定品)
- (2) 形式 : ZB-70M4S (φ70 定格電流400A 貫通形)
ZB-70M6S (φ70 定格電流600A 貫通形)

2. 背景

製造を行うための型の更新時期となりましたが、本2形式のご注文が少ないことより、更新を行うことをせず、販売終了とさせていただくこととしました。


3. 代替品のご紹介

完全互換性のある製品はありません。近似の製品として下記をご検討ください。

- ZB-58M2S (φ58 定格電流200A 貫通形)
- ZB-58M3S (φ58 定格電流300A 貫通形)
- ZC-65S (φ65 定格電流400A 分割形)

4. 変更時期

2024年12月までのご注文で、終了とさせていただく予定です。詳細な納期などはお問い合わせください。



ZB-70M6Sの外観写真

お問い合わせ窓口

泰和電気工業株式会社 埼玉工場
339-0028 さいたま市岩槻区美園東 3-5-3
TEL 048-797-3131(代) FAX 048-720-8072
e-mail: t-ito@taiwadenki.co.jp
営業技術部 担当 伊藤